

OA.2610.28.7.2024

Toruń, 10.12.2024 r.

Zamawiający:

**Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118 a
87-100 Toruń**

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr OA.2610.28.2024, którego przedmiotem jest prowadzenie regularnej obsługi, konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, niniejszym przekazuje wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Treść pytania:

„Czy jest szansa na otrzymanie skanu pierwszej strony książki technicznej dźwigu zlokalizowanego na ul. Bydgoskiej 74? Jaki jest producent dźwigu?

(...) zwracam się z zapytaniem. Czy jest możliwość dodania do umowy wzmianki o ograniczeniu kar umownych oraz realizowania napraw, na przykład:

"Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy wynosi 15 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy."

"Usługi dodatkowe, w tym naprawy i remonty wykonywane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zleceń składanych przez Zamawiającego po uprzednim otrzymaniu oferty przygotowanej przez Wykonawcę, zawierającej informacje na temat rodzaju usługi, zakresu prac, terminu wykonania usługi oraz wynagrodzenia dodatkowego Wykonawcy. Zlecenie usługi dodatkowej uważa się za złożone skutecznie po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia usługi dodatkowej przez Zamawiającego sporządzonego przez Wykonawcę w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej. Po wykonaniu usługi dodatkowej, o której mowa w niniejszym paragrafie ZLECENIODAWCA otrzyma protokół z jej wykonania."

Treść wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że producentem urządzenia dźwigowego jest Intero Serwis Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76. Dane techniczne dźwigu: prędkość 1,0m/s, liczba przystanków 5/5, wysokość podnoszenia 11,453m, przełożenie 2:1, szafa sterowa umieszczona na najwyższym przystanku, drzwi kabinowe automatyczne VVVF7 firmy Prolift, drzwi przystankowe automatyczne firmy Prolift, napęd dźwigu: producent Sicor S.P.A., typ: SGS9150B, moc 6kW, liczba biegunów 20, bezreduktorowa.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy proponowanych przez Wykonawcę zapisów.

Wyjaśnienia powyższe nie prowadzą do zmiany treści zapytania ofertowego ani nie powodują konieczności przedłużania terminu składania ofert. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu
mgr Rafał Walter